

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛМАШ

№ РОСС RU.31324.04ЖУПО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31324.04ЖУПО

Срок действия с 23.04.2019

по 23.04.2022

№231/55-РН

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. РОСС RU.31324.04ЖУПО-01

ООО «ЭлМаш» 194358, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Михаила Дудина, д. 15, корп. 1, Лит. А,  
пом. № 86, info@el-mash.com www.el-mash.com

ПРОДУКЦИЯ/ТОВАРЫ/УСЛУГИ

Ограничители перенапряжения нелинейные

(область сертификации)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок  
переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»

(нормативный документ/стандарт)

ОКВЭД 26.11

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЛМ ЭЛЕКТРО" ИНН 7722574663

(наименование организации)

Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9, этаж 4, пом. III, ком. 7

(адрес организации)

код ТН ВЭД  
8538 00 00 00

НА ОСНОВАНИИ

№231/55-РН от 23.04.19

(номер и дата решения комиссии)


РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

ЭКСПЕРТ



  
подпись

/Сухотин А.В./  
фамилия, инициалы

  
подпись

/Трошичева В.С./  
фамилия, инициалы



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «ЭлМаш» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛМАШ

№ РОСС RU.31324.04ЖУПО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации




## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия №231/55-РН


**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Ограничители перенапряжения нелинейные типа ОПН-У на классы напряжения 6,10,15,20,27,35,110,220 кВ, классов пропускной способности 2 и 3, взрывобезопасные при токе короткого замыкания 65 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-005-52615343-2001 (ИТЕА.674361.005ТУ)




РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

ЭКСПЕРТ

  
подпись

/Сухотин А.В./  
фамилия, инициалы

  
подпись

/Трошичева В.С./  
фамилия, инициалы

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «ЭлМаш» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля